

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ТСЖ «Битцевский проезд» Гусев В.В.

Начальник участка ООО «ЛИФТЕК» Савельев А.В.

составили данный акт о том, что при осмотре лифтов установленных по адресу: М.О., Ленинский р-он, г. Видное, Битцевский проезд, д. 1, 3, 5 было выявлено следующее:

дом 1

Лифт № E2NE8507 (г/п 400 кг)

1. Отсутствуют замки аварийного открывания дверей шахты – 4 шт.
2. Износ шкива ограничителя скорости близкий к предельному.
3. Износ роликов дверей шахты 1-го этажа близкий к предельному.
4. Износ роликов дверей кабины близкий к предельному.

Лифт № E2NE8510 (г/п 1000 кг)

5. Износ роликов дверей шахты 1-го этажа близкий к предельному.
6. Износ роликов дверей кабины близкий к предельному.

дом 3

Лифт № E2NE8508(г/п 400 кг)

1. Износ шкива ограничителя скорости близкий к предельному.
2. Износ роликов дверей шахты 1-го этажа близкий к предельному.
3. Износ роликов дверей кабины близкий к предельному.

Лифт № E2NE8511 (г/п 1000 кг)

1. Износ шкива ограничителя скорости близкий к предельному.
2. Износ роликов дверей шахты 1-го этажа близкий к предельному.
3. Износ роликов дверей кабины близкий к предельному.
4. Износ канатоведущего шкива близкий к предельному.

дом 5


Лифт № E2NE8509 (г/п 400 кг)

1. Износ балки привода дверей кабины близкий к предельному.
2. Износ шкива ограничителя скорости близкий к предельному.
3. Износ роликов дверей шахты 1-го этажа близкий к предельному.
4. Износ роликов дверей кабины близкий к предельному.

Лифт № E2NE8512 (г/п 1000 кг)

1. Износ роликов дверей шахты 1-го этажа близкий к предельному.
2. Износ роликов дверей кабины близкий к предельному.

ТСЖ «Битцевский проезд»



Гусев В.В.

ООО «ЛИФТЕК»



Савельев А.В.