

АКТ
Осмотра отмостки вокруг дома № 5 по Битцевскому проезду

г. Видное

04 мая 2023 года

Комиссия в составе председателя правления ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» Штрукина А.В., управляющего ТСЖ Нарцис Е.А., главного инженера ТСЖ Гусева В.В., генерального директора ООО "Стройко" (ИНН 5003125631), Антонова М.А., составили настоящий Акт о нижеследующем:

04 мая 2023 года провели осмотр отмостки вокруг дома № 5 по Битцевскому проезду в г. Видное, на предмет оценки технического состояния и объема требуемых восстановительных работ.

Отмостка дома имеет разрушения асфальтового покрытия на площади около 70% поверхности, многочисленные проседания от 3 до 15 см. на площади более 30% поверхности, в том числе, следы разрушений имеются в местах проведенного ранее частичного ремонта отмостки. Также наблюдается отслоение бордюрного камня от края отмостки.

Для восстановления эксплуатационных характеристик отмостки потребуется разбор (демонтаж) асфальтового покрытия, восстановление слоев отмостки, с последующим восстановлением покрытия.

Объем и перечень восстановительных работ будет уточнен по результатам составления сметы.

Фототаблица прилагается.

Подписи членов комиссии:

Председатель правления ТСЖ _____ Штрукин А.В.

Управляющий ТСЖ _____ Нарцис Е.А.

Гл. инженер _____ Гусев В.В.

Генеральный директор ООО «Стройко» _____ Антонов М.А.



**Фототаблица к Акту осмотра
отмостки вокруг дома № 5 по Битцевскому проезду от
04.05.2023 г.**















