Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр
Аттестат № RA.RU.21НО38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620 Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
тел. +7 (499) 213-14- 10 ИНН 7724329280

Московская обл « 10 » января 2024 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антонюк Ю.Д. в присутствии представителя
ФИО
специализированной организации, предъявившей лифт, ООО « ЛИФТЕК» .
наименование организации, должность, ФИО
начальника участка Титкова А.А. .

и представителя владельца лифта ТСЖ « Битцевский проезд » .
наименование организации, должность . ФИО
главного инженера Гусева В.В. .

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 113467 .
Адрес установки: Московская обл., г. Видное, Битцевский проезд , дом 3 .
. .

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1 Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2 Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).

3 Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном ~~трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).

4 ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа

	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Износ тяговых канатов	Инстр. по эксп	Контроль при Т.О
2	Износ КВШ	— " —	— " —
3	Не работает аварийное		
	освещение в кабине лифта	ПБ-4.9.2.2.	10.02.2024

Рекомендации

Устранить выявленные нарушения в рекомендованные сроки

ООО «НЛК»
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛ ИЦ
АНТОНЮК Ю. Д.

Специалист _____ Антонюк Ю.Д.
(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ Гусев В.В.
Подпись (ФИО)

Представитель специализированной лифтовой организации _____ Титков А.А.
Подпись (ФИО)